

1. Identifikační kód produktu	REO Flexibilní hadice pro připojení domácích spotřebičů
2. Číslo šarže (podle potřeby v souladu s čl.11 par.4)	Číslo šarže na štítku výrobku
3. Použití stavebního výrobku	Plyn 1. 2. 3. třídy v souladu s EN 437
4. Název a kontaktní adresa výrobce (jak je požadováno na základě č. 11 par. 5)	Emiflex Spa, Via Cuneo 4/6 20814 Varedo (MB) Itálie
5. Název a kontaktní adresa oprávněného zástupce	Teco srl, Via Santa Caterina, 8 - 25040 Camignone di Passirano (BS), Itálie
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (příloha V)	Systém 1
7. Notifikovaná osoba (pokud jde o stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma)	IMQ spa, Milano (Itálie)
8. Notifikovaná osoba (pokud jde o stavební výrobek, na který se vztahuje evropská technická posouzení ETA)	Nevztahuje se

9. Deklarované vlastnosti		
Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	B -s1, d0	EN 14800:2007
Maximální provozní tlak	0,5 bar	
Nominální rozměr	DN 12	
Požadavky na konstrukci	Typ 1, v souladu s EN 14800	
Tloušťka vlnovcové stěny	0,13 – 0,14mm	
Elektrostatické vlastnosti	0,2 Ω/m	
Účinnost, Průtok	1,76 m ³ /h	
Těsnost	≤ 10 cm ³ /h	
Odolnost vůči vysoké teplotě	Netěsnost ≤ 150 dm ³ /h při 650°C na 30 min.	


10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9.
 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Vedoucí technického oddělení	Vedoucí oddělení kvality
10.2.2014 Diego Neonati	10.2.2014 Paolo Spatti

1. Unique identification code of the product-type Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	RE0... Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels
2. Batch number (as required pursuant to art.11 par.4) Numero di lotto	Batch number on the product label Numero di lotto riportato sull'etichetta del prodotto
3. Uses of the construction product Usò previsto del prodotto da costruzione	1 st , 2 nd , 3 th family gas in accordance with EN437 Gas della 1°, 2° e 3° famiglia in accordo con EN437
4. Name and contact address of the manufacturer (as required pursuant to art.11 par.5): Nome, e indirizzo del fabbricante	Emiflex Spa Via Cuneo 4/6 - 20814 Varedo (MB) Italy
5. Name and contact address of the authorised representative Nome e indirizzo del mandatario	Teco srl Via Santa Caterina, 8 - 25040 Camignone di Passirano (BS) Italy
6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex V) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	System 1
7. Notified Body (concerning a construction product covered by a harmonised standard) Organismo notificato (relativo ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata)	IMQ spa Milano (Italy)
8. Notified Body (concerning a construction product for which a European Technical Assessment ETA) Organismo notificato (relativo ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea)	Not applicable

9. Declared performance Prestazione dichiarata		
Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to Fire	B -s1, d0	EN 14800:2007
Maximum operating pressure	0.5 bar	
Nominal size	DN12	
construction requirements	Type 1, in accordance with EN14800	
thickness of the corrugated wall	0.13 - 0.14 mm	
Electrostatic behaviour	0.2 Ω/m	
Effectiveness, Flow rate	1.76 m ³ /h	
Tightness	≤ 10 cm ³ /h	
Resistance to high temperature	Leakage rate ≤ 150 dm ³ /h at 650 °C for 30 min.	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Technical department manager	Quality department manager
10/02/2014 Diego Neonati 	10/02/2014 Paolo Spatti 