

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: CALEFFI S. p. A.
Strada Regionale 229, n. 25
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Hygroskopický automatický odvodušňovací ventil IVAR.HYGRO - série 5080

provozní tlak PN 10, max. teplota +100 °C, rozměry 1/4", 3/8", 1/2", materiál mosaz CW617N, plast;

Popis a určení výrobku:

Hygroskopický automatický odvodušňovací ventil s teflonovým (PTFE) těsněním na připojovacím závitě umožňuje trvalé automatické odvodušňování nebo jednorázové ruční odvodušnění např. při napouštění systému. Automatické odvodušňování hygroskopického ventilu využívá vlastností celulózových vláken.

Ventil obsahuje ploché kroužky z celulózových vláken, která se při vysušení smršťují a tím uvolní uzavírací část ventilu. Po navlhčení dojde k okamžitému nabobtnání a tím uzavření ventilu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Proces výroby odvodušňovacích ventilů byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO 9001:2000.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN ISO 9001:2000

Podklady pro prohlášení:

Prohlášení o shodě výrobce č. 2.01.05 ze dne 30. 6. 2009 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 10. 4. 2018


Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, CO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2 | fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30th June 2009

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with
its head office at Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

DECLARES

under its own responsibility that **the manual air vents 505, 5054, 5055 series and the automatic hygroscopic air vents 5080 series** sare manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures expected by the company quality system which complies to the UNI EN ISO 9001.

Mario Tadini
Technical Director



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions