

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: CALEFFI S. p. A.
Strada Regionale 229, n. 25
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:
Regulační ventil s průtokoměrem IVAR.SOLAR 258
Rozsah teploty -30 až +130 °C, materiál těla - mosaz

Popis a určení výrobku:
Regulační ventil s průtokoměrem pro solární systémy, přímý odečet aktuálního průtoku.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:
Proces výroby regulačních ventilů byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO 9001:2000.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:
EN ISO 9001:2000

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:
Prohlášení o shodě výrobce č. 13.08.01 ze dne 30. 6. 2011 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:
Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 11. 4. 2018


Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30th June 2011

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with
its head office at Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

DECLARES

under its own responsibility that **the balancing valve with flow meter, for solar thermal systems 258 series** are manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures of the company Quality System in compliance with the Standards UNI EN ISO 9001.

Mario Tadini
Technical Director



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions