

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle Evropských směrnic (CE)

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: SEITRON S.p.A.
Via Prosdocimo, 30
36061 Bassano del Grappa (VI)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Detektor úniku zemního plynu IVAR.RGD MET (RGDMETMP1 - RGDGPLMP1)

Popis a určení výrobku:

Detektor úniku zemního plynu. Mikroprocesorový detektor úniku plynu pro domácnosti s možností ovládní uzavíracích elektroventilů.

Výše zmíněné produkty jsou v souladu s následujícími směrnicemi a normami:

Elektromagnetická kompatibilita:	EMC (2014/30/UE)	EN 50270 (2006)
Nízké napětí:	LVD (2014/35/UE)	EN 60335-1 (2002)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách:		EN 50194-1 (2009)
RoHS (2011/65/UE)		EN 50581 (2012)

Další informace:

Výše zmíněné výrobky jsou v souladu s výše uvedenými Evropskými směrnicemi. Výrobek byl testován při typickém nastavení.

Podklady pro prohlášení:

Prohlášení o shodě o výrobce č. 027892 ze dne 18.1.2017.
IMQ certifikát výrobce č. CA06.00281 ze dne 23.5.2012.

V Podhořanech dne: 8. 6. 2017


Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves I, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

Nome del fabbricante: Seitron S.p.A. a socio unico
Constructor name:

Indirizzo del fabbricante: Via Prosdocimo, 30
Constructor address: 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:
declares under its sole responsibility that following product:

Nome del prodotto: RGDGPLMP1R - RGDMP1R
Rivelatore fughe di gas.
Gas leak detector.

Versioni del prodotto: Tutte
Product versions: All

e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC (2014/30/UE): EN 50270 (2006)

LVD (2014/35/UE): EN 60335-1 (2002)

Di prodotto: EN 50194-1 (2009)
Product family:

RoHS2 (2011/65/UE): EN-50581 (2012)

Note aggiuntive: Nessuna.
None.

Bassano del Grappa, li 18/01/17

Ing. Vito Feleppa
Amministratore Delegato Seitron S.p.A. a socio unico



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-05-23
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

SEITRON SPA
VIA PROSDOCIMO 30
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

PL.J0007D CLSEI8.C

36061 BASSANO DEL GRAPPA

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50194-1:2009

Standards

EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

06AL00134

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di prodotto Product</i>	Rivelatore di gas / Gas detector
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	230Vac
<i>Frequenza nominale Rated frequency</i>	50Hz
<i>Grado di protezione contro l'umidità Degree of protection against moisture</i>	IP42
<i>Installazione Installation</i>	Fissa / Fixed
<i>Tipo di collegamento Type of connection</i>	Permanente collegato alla rete di alimentazione / Permanently connected to main voltage

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M0048N

<i>Marca Trade mark</i>	SEITRON
<i>Modello Model</i>	SEGUGIO PLUS M
<i>Tipo di gas rivelato Detected gas</i>	Metano / Methane
<i>Tipo di sensore Type of sensor</i>	Semiconduttore / Semiconductor
<i>Tipo di apparecchio Type of appliance</i>	A
<i>Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply</i>	230Vac
<i>Taratura gas Gas calibration</i>	10% LIE

AR.M0048O

<i>Marca Trade mark</i>	SEITRON
<i>Modello Model</i>	SEGUGIO PLUS L
<i>Tipo di gas rivelato Detected gas</i>	GPL / LPG
<i>Tipo di sensore Type of sensor</i>	Semiconduttore / Semiconductor
<i>Tipo di apparecchio Type of appliance</i>	A
<i>Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply</i>	230Vac

Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2012-05-23**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000HZ

EDM.063500.DAX1

Diritti serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1


IMQ S.p.A.

PID:
06350100
CID:
CN.J0001Q

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

**SEITRON SPA
VIA PROSDOCIMO 30
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Modelli SEGUGIO PLUS M;
SEGUGIO PLUS L)**

for the following products

*Gas detectors for household use
(Models SEGUGIO PLUS M;
SEGUGIO PLUS L)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on **2012-05-23**
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---


IMQ S.p.A.