

## ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.**  
Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves  
IČO: 45276935

**Výrobce: CALEFFI S. p. A.**  
Strada Regionale 229, n. 25  
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)  
Itálie

### **Identifikační údaje o výrobku:**

**Pojistný ventil pro solární systém IVAR.PV SOLAR**

tlak PN 10, rozsah teplot -30 až +160 °C, materiál chromovaná mosaz OT 58

### **Popis a určení výrobku:**

Pojistné ventily se používají k ochraně proti nadměrnému tlakovému zatížení v primárních okruzích solárních topných systémů.

### **Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**

Proces výroby pojistných ventilů byl proveden podle Směrnice 2014/68/UE.

### **Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:**

Směrnice 2014/68/UE; v souladu s technickými požadavky normy TÜS SV 100 7.7.

### **Podklady pro prohlášení:**

Prohlášení o shodě výrobce č. 13.02.01 ze dne 1. 8. 2016 (viz příloha).

### **Potvrzení prodejce:**

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 11. 40. 2018

  
Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,  
Nelahozeves IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,  
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,  
[www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz)

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fontaneto d'Agogna, 1 agosto 2016

La sottoscritta **CALEFFI S.p.A.**  
produttrice di componenti per impianti idrotermici, con sede in  
Fontaneto d'Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

## DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che **le valvole di sicurezza per impianti solari serie 253:**

- sono costruite a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche della Norma TÜV SV 100 7.7;
- sono conformi ai requisiti di cui alla Direttiva 2014/68/UE.

In fede

Alessandro Grimella  
Direttore Tecnico



 **CALEFFI**  
Hydronic Solutions