


1) Výrobok: PRIPOJOVACIE ŠRÓBENIE PRESS GAS
 - na ploché tesnenie

2) Typ: IVAR.IVN60 GAS



3) Charakteristika použitia:

- Potrubie a press fittingy systému IVAR.INOX GAS sú určené pre použitie v nezakrytých distribučných sústavách rozvodu plynu s vnútorným alebo vonkajším nadzemným vedením a ku kompletizácii rozvodov plynov prvej, druhej a tretej triedy podľa STN EN 437:2019.
- Pre napojenie potrubia na prírubovú armatúru.
- Fiting neredukovaný na priemeru.
- Atest SZÚ Brno, DVGW.


4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVNGAS60.3415	IVAR.IVN60 GAS	G $\frac{3}{4}$ -15 mm
IVNGAS60.1415	IVAR.IVN60 GAS	G1 $\frac{1}{4}$ -15 mm
IVNGAS60.3418	IVAR.IVN60 GAS	G $\frac{3}{4}$ -18 mm
IVNGAS60.1022	IVAR.IVN60 GAS	G1-22 mm
IVNGAS60.1428	IVAR.IVN60 GAS	G1 $\frac{1}{4}$ -28 mm
IVNGAS60.1635	IVAR.IVN60 GAS	G1 $\frac{1}{2}$ -35 mm

5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny tlak	PN 10
Maximálny prevádzkový tlak	PN 5
Rozsah prevádzkovej teploty	T = -20 °C až +70 °C
Indikácia zalisovania	prúžok žltej farby pri rozmere 15 ÷ 54 mm
Lisovacia čel'usť	M
Použitelnosť	plyny prvej, druhej a tretej triedy podľa STN EN 437:2019
Materiál	nerezová oceľ Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316L) tesniaci O-kružok z HNBR

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi:



KÓD	G-d	MATERIÁL	L (mm)	Z (mm)	BALENIE
IVNGAS60.3415	G $\frac{3}{4}$ -15	MOSAZ	50	22	50
IVNGAS60.1415	G1 $\frac{1}{4}$ -15	MOSAZ	52	20	15
IVNGAS60.3418	G $\frac{3}{4}$ -18	MOSAZ	36	8	50
IVNGAS60.1022	G1-22	MOSAZ	39	7	50
IVNGAS60.1428	G1 $\frac{1}{4}$ -28	MOSAZ	44	10	50
IVNGAS60.1635	G1 $\frac{1}{2}$ -35	MOSAZ	48	11	20

7) Dôležité upozornenie:

- Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod pre inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.
- Inštalácia plynovodu musí byť vykonaná v súlade s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPP a bezpečnostnými predpismi platnými v zemi a mieste inštalácie.
- Návrh, projekt, inštaláciu, skúšky, uvedenie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodu, ako systému, musí vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má príslušné vzdelanie a kvalifikáciu a je držiteľom platného osvedčenia alebo oprávnenia.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.