

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.**  
Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves  
IČO: 45276935

**Výrobce: CALEFFI S. p. A.**  
Strada Regionale 229, n. 25  
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)  
Itálie

### Identifikační údaje o výrobku:

**Termostatický směšovací ventil pro TV IVAR.C 521**

provozní tlak PN 14, max. vstupní teplota +85 °C, rozsah nastavení +30 až +65 °C, rozměr 3/4", vnější závit

### Popis a určení výrobku:

Termostatický směšovací ventil se používá v systémech ohřevu teplé vody. Jeho funkcí je udržovat výstupní teplotu směšované vody na konstantní nastavené hodnotě, i přes výkyvy teplot a vstupního tlaku teplé vody a vstupní studené vody nebo výkyvy v průtokovém množství v systému.

### Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Proces výroby termostatických ventilů byl proveden v souladu s normou EN 1287.

Odpovídají požadavkům: WRAS, ACS, TMV2

### Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN 1287:1999

### Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Prohlášení o shodě výrobce č. 6.07.02 ze dne 30. 6. 2009 (viz příloha).

### Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 10. 4. 2018



Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,  
Nelahozeves II, IČO: 452 769 35, DIČ: CZ45276935,  
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,  
[www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz)

Martina Nováková - IVAR CS spol. s r. o.

# DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30th June 2009

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**  
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with  
its head office at Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

## DECLARES

under its own responsibility that **the adjustable anti-scale  
thermostaic mixing valve 521 series:**

- are manufactured according to the state of the art, by respecting  
the procedures of the Standards EN 1287;
- are awarded with WRAS, ACS, TMV2 approval.

Mario Tadini  
Technical Director



 **CALEFFI**  
Hydronic Solutions